

Відкриті торги на закупівлю: «Пульт диспетчера СД02, Комунікатор МЦА-GSM.4, Блок електроживлення в комплекті з акумулятором для пульта диспетчера БРЖ-02-24/7, Пульт мікрофонний ПМН-12, Прилад приймально-контрольний пожежний адресний+модуль МП-485 ПУ-П на 4 кілець, Прилад управління системою оповіщення в моноблочному виконанні ВЛЛЕЗ-120-200» ДК 021:2015: 31620000-8 — Прилади звукової та візуальної сигналізації

Ідентифікатор закупівлі <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-03-012457-a>
Очікувана вартість предмета закупівлі : 155955,98 грн. з ПДВ.

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИС ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

ДК 021:2015: 31620000-8 — Прилади звукової та візуальної сигналізації

На виконання вимог частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».

Розділ I. Загальні вимоги

Якість товару: Запропонований товар повинен бути новим (не бути таким, що вживався чи експлуатувався). Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати документації, яка встановлює вимоги до його якості, та загальним вимогам, які пред'являються до товару цього типу.

Гарантійний термін на поставлений товар: становить не менше 12 (дванадцяти) місяців з моменту передачі товару Замовнику та є не меншим встановленого виробником обладнання терміну.

Місце та умови поставки: *Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 2.* Поставка товару здійснюється на умовах DDP правил ІНКОТЕРМС 2010 транспортом і за рахунок Постачальника.

Строк поставки: протягом 20 календарних днів з моменту укладання договору, але не пізніше 10.12.2022.

Умови поставки:

Товар повинен бути упакований Учасником відповідно до вимог нормативних документів таким чином, щоб виключити пошкодження чи знищення Товару. Товар повинен бути без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не порушена оригінальна упаковка.

Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Постачальника; його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Постачальника. Постачальник зобов'язаний поставляти товар в асортименті та кількості зазначеній в технічній характеристиці.

Розділ II. Технічна специфікація

| № | Назва | Технічні характеристики не гірше | Кількість, шт |
|---|--|--|---------------|
| 1 | Пульт диспетчера СД02 | Пульт диспетчера. Призначений для переговорів між диспетчером і абонентами. Кількість модулів виклику не обмежена. Тип зв'язку – симплексний. Кабель з'єднання – вогнестійкий 2-х проводний. Підключення модулів виклику – паралельне. Напряга живлення ~220В або +24В. Габаритні розміри – 280x200x70 мм. | 1 |
| 2 | Комунікатор МЦА-GSM.4 | Модуль дозвону МЦА-GSM 4 призначений передачі сигналу на пульт пожежного спостереження. МЦА-GSM 4 працює спільно з СПТС Мост-П в GPRS протоколі передачі даних «МОСТ» або з пожежними пультами інших виробників каналом передачі даних CSD в протоколі Глобус. Працює з приладами сторонніх виробників, отримуючи повну інформацію про стан ППКП у протоколі Contact-ID, або знімає інформацію з реле “Пожежа” та “Несправність” старих пожежних приладів. Встановлюється як окремий блок у своєму корпусі. | 1 |
| 3 | Блок електроживлення в комплекті з аккумулятором для пульта диспетчера БРЖ-02-24/7 | Номінальна вихідна потужність, Вт 100, 200, 400, 600* Вихідна напруга, 100, 70**, 30** Діапазон частот, що відтворюються, Гц, не вже від 125 до 20000 Діапазон відтворюваних частот під час передачі оголошень з аварійного мікрофона, Гц, не вже від 200 до 10000 Гармонічні спотворення, %, трохи більше 10 Відношення сигнал/шум лінійного входу, дБ, щонайменше 80 Кількість лінійних входів 2 Регулювання тембру низьких частот, дБ, щонайменше ± 10 Регулювання тембру високих частот, дБ, | 1 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | <p>щонайменше ± 10</p> <p>Номинальна чутливість лінійного входу, мВ 200</p> <p>Кількість зон оповіщення 12</p> <p>Сумарна тривалість повідомлень, с, не більше 120</p> <p>Час зберігання записаної інформації, років не менше 10</p> <p>Кількість записаних повідомлень 6</p> <p>Кількість записаних сигналів привернення уваги 4</p> <p>Кількість пультів мікрофонних, що підключаються, не більше 5</p> <p>Кількість зовнішніх керованих пристроїв підключених на одну зону оповіщення, шт, не більше 25</p> <p>Максимальна кількість зовнішніх керованих пристроїв, шт, не більше 150</p> <p>Максимальна потужність, що комутується, для однієї зони оповіщення, Вт, не більше, при вихідній напрузі, 250 / 100 200 / 70 90 / 30</p> <p>Напруга живлення змінного струму частотою 50 Гц, 220 +22/-33</p> | |
| 4 | Пульт мікрофонний ПМН-12 | <p>Кількість зон обслуговування 12</p> <p>Чутливість мікрофона, мВ, не більше 2</p> <p>Чутливість лінійного входу, мВ, не більше 200</p> <p>Видалення від обладнання, м, не більше 1000</p> <p>Кількість проводів з'єднувального кабелю 8</p> <p>Рекомендовані типи кабелю FTP або UTP</p> <p>Спосіб встановлення/кріплення Настільний</p> <p>Тип Динамічний</p> <p>Вигляд Для конференцій</p> | 1 |
| 5 | Прилад приймально-контрольний пожежний адресний+модуль МП-485 ПУ-П на 4 кілець | <p>кількість кілець 4</p> <p>-максимальна кількість сповіщувачів у кільце 60</p> <p>-максимальна кількість зон 255</p> <p>-максимальна кількість сповіщувачів/адресних пристроїв у зоні 480</p> <p>-ізолятори короткого замикання вбудовані напруга релейних виходів 30В</p> <p>-Струм релейних виходів 5А</p> <p>-напруга живлення 220В</p> <p>-Резервне живлення вбудований акумулятор</p> | 1 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | 7А | |
| 6 | Прилад управління системою оповіщення в моноблочному виконанні ВЛЛЕЗ-120-200 | Зберігання та відтворення попередньо записаних стандартних повідомлень українською, російською та англійською мовами, можливість вибору двох необхідних текстових повідомлень споживачем. Вихідна потужність 200 Вт відповідно до моделі, 12 зон оповіщення, можливість підключення п'яти мікрофонних пультав, наявність двох лінійних входів, можливість вибору одного з чотирьох попередньо записаних сигналів привернення уваги, можливість програмування алгоритму евакуації в процесі налаштування обладнання, контроль відсутності короткого замикання або обриву ліній, робота з 2-х та 4-х провідними лініями трансляції. Комплект поставки: блок мовного оповіщення, блок електроживлення, аварійний мікрофон, комутаційна шафа НЗ (6U). Вихідна напруга 100В. | 1 |

Документи, які Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції

1. Гарантійний лист від Учасника наступного змісту:

«Даним листом підтверджуємо, що Учасник не перебуває під дією спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю».

2. Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.

4. Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту:

«Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником (повна назва Учасника) та Замовником оперативно-господарську/і

санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не буде застосовано».

Примітка:

5. Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім'я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство. Зазначена довідка надається лише **учасниками юридичними** особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

6. Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі пропозиції, не ввезений та не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з *російської федерації/республіки білорусь*.